



ВОДА  
КРЫМА

Симферопольский  
филиал

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«ВОДА КРЫМА»  
(ГУП РК «Вода Крыма»)

Гурзуфская ул., д. 5, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295053  
Тел. (3652) 60-26-92, e-mail: simf.office@voda.crimea.ru  
8(800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06, www.voda.crimea.ru

1343/04.2  
28.02.2019

Технические условия на подключение

к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

№ 140 от 25.02.2019 года

Заказчик:	ООО «Энергоинвестстрой-Групп»	
Юридический адрес (адрес регистрации):	295011, РК, г. Симферополь, ул. Самокиша, д.20	
На основании входящей заявки:	1379/01.2 от 07.02.2019г.	
По объекту (название объекта):	Индивидуальные жилые дома	
Расположенному по адресу:	РК, Симферопольский р-н, на территории Добровского с/с, с. Андрусово	
Сведения о принадлежности земельного участка:	Свидетельство о государственной регистрации права: 21.06.2018, 90:12:041601:300-90/090/218-1	
Максимальная величина нагрузки в возможных точках подключения:	Водоснабжение:	Водоотведение:
	252,0 м3/сут	-
Сведения о принадлежности здания:	-	
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию:	2019гг	
Срок действия технических условий:	3 года	

Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения водовод Ø 600 мм в районе дороги Симферополь-Ялта.

Проектом предусмотреть на территории заявленного объекта строительство насосной станции и резервуара чистой воды суточного объёма для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Точку подключения и трассу прохождения линии водопровода выбрать на стадии проектирования.

Для заключения договора на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведение заказчик обязан обратиться в ГУП РК «Вода Крыма», с предоставлением полного пакета документов, определённых п.90 Постановления Правительства Российской Федерации №644 от 29.07.2013 года.

В соответствии с п.13 ст.18 №416 Федерального Закона, размер платы за подключение (техническое присоединение) определяется на основании тарифа на подключение с учётом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта заказчика до существующих сетей централизованного водоснабжения и водоотведения или по индивидуальному тарифу. В течение срока действия технических условий заявитель вправе обратиться в ресурсоснабжающую организацию для заключения договора о технологическом присоединении.

Директор  
Симферопольского филиала  
Согласовано:

Р.П. Восколупов

Главный инженер  
СФ ГУП РК «Вода Крыма»  
М.Г. Кондрашечкин

Исполнители:  
Заместитель Начальника ПТО  
СФ ГУП РК «Вода Крыма»  
С.А. Сафонов

Инженер ПТО  
Е.Ю. Стефанов